

Technische Information

Prüffristen

Die Funktionsprüfung eines Fehlerstromschutzschalters sollte regelmäßig erfolgen. Welche Prüffristen sinnvoll bzw. vorschriftsmäßig sind, ist abhängig von der Art der Installation, den Umgebungsbedingungen und den für die elektrische Anlage geltenden Errichtungsbestimmungen. Deshalb kann der Prüfzyklus nicht pauschal vom Hersteller festgelegt werden.

Des Weiteren sind Richtlinien und Informationen weiterer Institutionen und Verbände – beispielsweise der Berufsgenossenschaften oder des VdS – zu beachten.

Wir empfehlen einen regelmäßigen Test des Fehlerstromschutzschalters durch Betätigen der Prüftaste. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist dieses mindestens einmal jährlich erforderlich. Der Fehlerstromschutzschalter muss dabei auslösen.